



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 51/1/49
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

общеобразовательная школа станицы Луковской имени С.Г. Астанина

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алаания

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 51 от «25» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» июня 2021г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин., «09» июня 2021г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин., «10» июня 2021г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. и «15» июня 2021г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. проведена проверка

старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району майором внутренней

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

службы Шконда Натальей Юрьевной помещений и территории Муниципального

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа ст.Луковской имени С.Г.Астанина Моздокского района Республики Северная Осетия-Алаания, расположенной по адресу: РСО-Алаания, Моздокский район, ст.Луковская, ул. Усанова,35

совместно с директором МБОУ СОШ ст.Луковской Чумаченко Анной Николаев-

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обозначить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны	п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации	01.06.2022г	

	в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"		
2.	Руководителю организации осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций	п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	01.06.2022г	
3.	На объекте защиты не допускать использование технического этажа для хранения оборудования и мебели.	п. 16 п.п. «б» Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	01.06.2022г	
4.	На объекте защиты не допускать снятие предусмотренных проектной документацией дверей.	п. 16 п.п. «д» Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	01.06.2022г	
5.	Руководителю организации организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц.	п. 17 п.п. «б» Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	01.06.2022г	
6.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопо-	01.06.2022г	

		пожарном режиме в РФ"		
7.	На объекте защиты должна храниться техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	01.06.2022г	
8.	Руководителю организации обеспечить обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	п. 95 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"	01.06.2022г	
9.	Планы эвакуации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009	ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ №184; ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.06.2022г	
10.	Предусмотреть ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.8.11 СНиП 21-01-97*	01.06.2022г	
11.	Не допускать применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.6.25* СНиП 21-01-97*	01.06.2022г	
12.	Не допускать изменение конструктивных, объемно-планировочных решений без проекта.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.4.3 СНиП 21-01-97*	01.06.2022г	
13.	В коридоре не допускать размещение оборудования (электрощитовой), выступающее из плоскости стен.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.6.26* СНиП 21-01-97*	01.06.2022г	
14.	Установить дери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток, оборудованные устройствами для самозакрывания.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.6.18* СНиП 21-01-97*	01.06.2022г	
15.	Сквозной проход по чердаку выполнить размерами не менее 1,2x1,6 метра, что затрудняет доступ пожарным подразделениям для тушения пожара.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.8.5 СНиП 21-01-97*	01.06.2022г	
16.	Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.7.8 СНиП 21-01-97*	01.06.2022г	
17.	На каждом здании предусмотреть выход на покрытие кровли.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46	01.06.2022г	

		ФЗ № 184; п.8.3 СНиП 21-01-97*		
18.	В здании школы люк для выхода на чердак выполнить противопожарным 2-го типа.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.8.4* СНиП 21-01-97*	01.06.2022г	
19.	При высоте лестниц более 45 см в предусмотреть ограждения с перилами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п.6.28* СНиП 21-01-97*	01.06.2022г	
20.	Разработать декларацию пожарной безопасности.	ст. 64 ФЗ № 123	01.06.2022г	
21.	Ширину эвакуационного выхода из здания школы (3-х этажный корпус), при числе эвакуирующихся более 50 человек, выполнить не менее 1,2 м	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.06.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району

майор вн.службы Шконда Н.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» 06 2021 г.

Предписание для исполнения получила:

[Signature]
(подпись)

«15» 06 2021 г.



директор МБОУ СОШ
ст.Луковской Чумаченко А.Н.
(должность, фамилия, инициалы)